

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent

Chartres, le 8 mars 2024

Destinataires :

CENTRE AQUATIQUE L'ILIADE - DIRECTRICE PISCINE ILIADE AUNEAU
COMMUNAUTE COM PORTES EURELIENNES IDF - PRESIDENT COM COM PORTES EURELIENNES IDF
SAS VM 28700 CENTRE AQUATIQUE L'ILI - SAS VM 28700 CENTRE AQUATIQUE L'ILIADE

Dossier suivi par : SECTEUR A - DD28 - 02.38.77.33.78

Veillez trouver ci-dessous les résultats des prélèvements effectués dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux de piscines :

Installation concernée : **PIS-L'ILIADE AUNEAU**

Date du prélèvement : **08/02/2024**

Laboratoire : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Prélevé par : ATO

N° de prélèvement(s) : 00121867 00121868 00121869

<u>Résultats des mesures terrain</u>		Limites de qualité	Références de qualité	BASSIN APPRENTISSAGE	BASSIN SPORTIF	PATAUGEoire
Heure du prélèvement				13h03	12h48	13h28
Température de l'eau	°C	-	-	30,4	28,1	30,2
pH	unité pH	[6,9 ; 7,7]	-	6,9	7,2	6,9
Chlore libre	mg(Cl ₂)/L	-	-	1,30	1,00	1,00
Chlore libre actif	mg(Cl ₂)/L	[0,4 ; 1,4]	-	1,00	0,60	0,80
Chlore total	mg(Cl ₂)/L	-	-	1,60	1,40	1,30
Chlore combiné	mg(Cl ₂)/L	< = 0,6	-	0,30	0,40	0,30
Acide isocyanurique	mg/L	< = 75	-	10	<10	10
Fréquentation instantanée		-	-	0	1	0
Transparence qualitative *		-	-	0	0	0

* 0 = transparence bonne ; 1 = transparence mauvaise

<u>Résultats des analyses laboratoire</u>		Limites de qualité	Références de qualité	BASSIN APPRENTISSAGE	BASSIN SPORTIF	PATAUGEoire
Staphylocoques pathogènes par 100ml	n/(100mL)	0	-	<1	<1	<1
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	n/mL	-	< = 100	2	<1	2
Pseudomonas aëruginoza par 100ml	n/(100mL)	0	-	<1	<1	<1
Entérocoques /100ml-MS	n/(100mL)	0	-	<1	<1	<1
Chlorures	mg/L	-	< = 250	150	68	150
Carbone organique total	mg(C)/L	-	< = 5	3,7	2,8	3,7

CONCLUSION SANITAIRE :

L'eau des bassins est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.

P/le Préfet,
P/ le Directeur départemental,
Le Référent de l'unité Eaux potable et de loisirs,
Signé

Alexis CARRERE